

Pôle Veille et Sécurité sanitaires et environnementales

Courriel : ars-grandest-dt67-vsse@ars.sante.fr

Téléphone : 03 88 76 79 86

SDEA ALSACE MOSELLE
ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE
SCHILTIGHEIM - BP 10020
67013 STRASBOURG CEDEX

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

SDEA-CL DE SOULTZ - SOUS - FORETS

Prélèvement et mesures de terrain du 08/12/2025 à 08h13 réalisés pour l'ARS Grand Est par le laboratoire Eurofins

Attestation Cofrac N° 1-0685 - portée détaillée consultable sur le site www.cofrac.fr

Nom et type d'installation : SDE SOULTZ - SOUS - FORETS SUD (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION

Nom et localisation du point de surveillance : RESEAU SOULTZ - SYNDICAT DES EAUX - SOULTZ-SOUS-FORETS (ROBINET CUISINE SYNDICAT D'EAU)

Code point de surveillance : 0000006034

Type d'analyse : D2MET

Numéro de prélèvement : 06700268449

Référence laboratoire : 25M111450-005

Conclusion sanitaire

Eau destinée à la consommation humaine conforme aux limites et aux références de qualité réglementaires pour les paramètres analysés.

Strasbourg, le 11 décembre 2025

Pour la Directrice Générale,
L'ingénieure sanitaire



Clémence AUGUSTIN

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

| | | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|-------------------------------------|-----------|----------|--------------------|------|-----------------------|------|
| Analyse laboratoire | Résultats | Unité | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | | | | | | |
| Cuivre | 0,088 | mg(Cu)/L | | 2,0 | | 1,0 |
| Nickel | 0,8 | µg/L | | 20,0 | | |
| Plomb | 1,6 | µg/L | | 10,0 | | |